

**Отчет
об исполнении предписаний органов,
осуществляющих государственный контроль
в сфере образования, за 2016 год**

Дата проверки	Кто проверял	Что проверяли	Результаты проверки	Принятые меры
08.02.2016г.	Отдел надзорной деятельности Хорольского муниципального района Управление надзорной деятельности и ПР Главного управления МЧС России по Приморскому краю	Проверка выполнения ранее выданного предписания	Ранее выявленные нарушения устранены	
11.03.2016г.	Муниципальное казенное учреждение «Служба обеспечения деятельности муниципальных образовательных учреждений Хорольского муниципального района»	Плановая проверка	Выявлены следующие нарушения: 1.Срок действия коллективного договора истек. 2.Штатное расписание составлено с нарушениями нормативно правовых актов. 3.В приказах по личному составу не указан табельный номер работника. 4.Учетная политика утверждена не с начала финансового года.	Коллективный договор принят 01.04.2016г. Все замечания устранены до 01.04.2016г.
20.05.2016г.	Прокуратура Хорольского района	Внеплановая проверка	Выявлены следующие нарушения: 1.Отсутствует прибор для измерения влажности в складском помещении. 2.отсутствуют сопроводительные документы на куриные окорочка	Приобретен и установлен гигрометр июнь 2016г., куриные окорочка изъяты из употребления

10.06.2016г.	Отдел надзорной деятельности Хорольского муниципального района Управление надзорной деятельности и ПР Главного управления МЧС России по Приморскому краю	Плановая выездная проверка	Выявлены следующие нарушения: 1.Впомещении спортзала МКОУСОШ с.Лучки, отсутствует вспомогательный знак, не имеющий самостоятельного применения, направление к месту нахождения пожарно-технической продукции(огнетушитель). 2.Впомещении спортзала МКОУСОШ с.Лучки, отсутствует знак для обозначения пожарно-технической продукции, который используется для обозначения места нахождения огнетушителя. 3.В здании, помещениях школы с.Лучки, огнетушители размещенные в коридорах, проходах расположены на высоте более 1,5 метра от пола. 4.В здании, помещениях школы с.Лучки. не определен выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей на объекте.	Все нарушения устранены к 20.06.2016г.
14.07.2016г.	Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека	Внеплановая, выездная. Выявление нарушений норм санитарного законодательства РФ	Выявленные нарушения устранены в ходе проверки	
03.11.2016	Муниципальное казенное учреждение «Служба обеспечения деятельности муниципальных образовательных учреждений Хорольского муниципального района»	Камеральная	Нарушения не выявлены	

Директор

А.С. Горбунова